

Übersicht Kältemittel / Anlagen / Treibhauseffekt (GWP) / Ozonschädigungspotenzial (ODP)

alle Kunden & alle Anlagen

eingesetztes Kältemittel	Anzahl der Anlagen		Menge Kältemittel [kg]	GWP [kg-CO ₂ -Äqu. / kg]	ODP [t / kg]	Gesamt GWP [kg-CO ₂ -Äquivalent]
	gesamt	ohne Menge				
R 134a	2	0	7,50	1.300	0	9.750
R 22	5	0	3.202,00	1.700	0,055	5.443.400
R 404A	1	0	150,00	3.784	0	567.600
R 407C	1	0	30,00	1.652	0	49.560
R 410A	9	0	328,20	1.975	0	648.180
R 600a	13	0	561,20	3	0	1.683.600
Gesamt:	31	0	4.278,90			6.720.180

Die verwendeten Kältemittel entsprechen im Fall ihrer direkten Freisetzung dem gleichen Treibhauseffekt, der bei der Verbrennung von 2.501.932 l Heizöl (leicht) erzeugt würde !!!